


EK 3-6-9

Kedelanlæg til rumopvarmning

| | |
|---|---------|
| Model | EK 3 kW |
| Kondensationskedel | Nej |
| Lavtemperaturkedel | Nej |
| B11-kedel | Nej |
| Kraftvarmeanlæg til rumopvarmning | Nej |
| Anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning | Nej |




| Element | Symbol | Værdi | Enhed |
|--|-------------|-------|-------|
| Nominel nytteeffekt | P_{rated} | 2,914 | kW |
| Ved nominel nytteeffekt og højtemperaturanvendelse | P_4 | 2,914 | kW |

| Element | Symbol | Værdi | Enhed |
|--|----------|-------|-------|
| Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning | η_s | 39 | % |
| Ved nominel nytteeffekt og højtemperaturanvendelse | η_4 | 39 | % |

Andet

| | | | |
|----------------------|------------|--------|----|
| Varmetab ved standby | P_{stby} | 0,0864 | kW |
|----------------------|------------|--------|----|

| | |
|---|---------|
| Model | EK 6 kW |
| Kondensationskedel | Nej |
| Lavtemperaturkedel | Nej |
| B11-kedel | Nej |
| Kraftvarmeanlæg til rumopvarmning | Nej |
| Anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning | Nej |




| Element | Symbol | Værdi | Enhed |
|--|-------------|-------|-------|
| Nominel nytteeffekt | P_{rated} | 5,914 | kW |
| Ved nominel nytteeffekt og højtemperaturanvendelse | P_4 | 5,914 | kW |

| Element | Symbol | Værdi | Enhed |
|--|----------|-------|-------|
| Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning | η_s | 39 | % |
| Ved nominel nytteeffekt og højtemperaturanvendelse | η_4 | 39 | % |

Andet

| | | | |
|----------------------|------------|--------|----|
| Varmetab ved standby | P_{stby} | 0,0864 | kW |
|----------------------|------------|--------|----|

| | |
|---|---------|
| Model | EK 9 kW |
| Kondensationskedel | Nej |
| Lavtemperaturkedel | Nej |
| B11-kedel | Nej |
| Kraftvarmeanlæg til rumopvarmning | Nej |
| Anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning | Nej |



| Element | Symbol | Værdi | Enhed |
|---------------------|-------------|-------|-------|
| Nominal nytteeffekt | P_{rated} | 8,914 | kW |

| | | | |
|--|-------|-------|----|
| Ved nominal nytteeffekt og højtemperaturanvendelse | P_4 | 8,914 | kW |
|--|-------|-------|----|

| Element | Symbol | Værdi | Enhed |
|------------------------------------|----------|-------|-------|
| Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning | η_s | 40 | % |

| | | | |
|--|----------|----|---|
| Ved nominal nytteeffekt og højtemperaturanvendelse | η_4 | 40 | % |
|--|----------|----|---|

| Andet | | | |
|----------------------|------------|--------|----|
| Varmetab ved standby | P_{stby} | 0,0864 | kW |